

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW –WODA LODOWA

Lp. (w kosztorysie)	Oznaczenie na rysunku	Opis i wyliczenia	j.m.
80 d.2	1	Zawory łączone kolnierzowo do instalacji obiegu chłodziw o śr. 65 mm i masie 20.0 kg	3 szt.
81 d.2	2	Filtry siatkowe łączone kolnierzowo do instalacji obiegu chłodziw o śr. 65 mm	1 szt.
82 d.2	3	Przeciwdźwiękowe amortyzacyjne połączenia kolnierzowe rur o śr. nominalnej 65 mm	2 kpl.
83 d.2	4	Odpowietrznik automatyczny z zaworem odcinającym do instalacji z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm	8 szt.
84 d.2	5	Zawory przelotowe sieci wodociągowych o śr.nom. 32 mm	4 szt.
85 d.2	6	Zawory regulacyjne o śr.nom. 32 mm typ STAD firmy TA lub równoważny- regulacja na budowie	4 szt.
86 d.2	7	Zawory przelotowe upustowe o śr.nom. 15 mm	4 szt.
87 d.2	8	Termometry na rurociągu izolowanym	10 szt.
88 d.2	9	Manometr do glikolu na rurociągu 0-1,0MPa	10 szt.
-----	10	Zawór trójdrogowy- dostawa z centralą	4 szt.