

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE DO SIWZ Z DNIA 1.02.2019 r.

dot. przetargu nieograniczonego- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4937P Wymysłowo – Ludwinowo”.

Zamawiający – Powiat Gostyński, działając zgodnie z przepisami art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ((t.j. Dz.U z 2018 r. poz.1986 ze zm.)), w związku z pytaniami jakie wpłynęły w dniu 11.02.2019 r. udziela następujących odpowiedzi:

1. **Pytanie** – Prosimy o doprecyzowanie, dla jakiej kategorii ruchu należy zaprojektować mieszanki mineralno-asfaltowe.

Odpowiedź

Zamawiający określił istniejący ruch komunikacyjny na poziomie KR2. Wobec powyższego wszystkie warstwy bitumiczne winny być wbudowywane o parametrach jak dla ruchu KR2.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin złożenia ofert nie ulega zmianie.

Samodzielne stanowisko
ds. zarządzania drogami

Grzegorz Mayer