



**DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI W LESZNIE
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO
WODY POLSKIE**

WR.ZUZ.2.4210.95.2020.JS

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 oraz ust. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) art. 397 ust. 3 pkt. 2, art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Lesznie zawiadamia, że

udzielono pozwolenia wodnoprawnego

Wspólnocie Mieszkaniowej, Pijanowice 16, 63-840 Krobia na:

1. Wykonanie urządzenia wodnego – wylotu W-1 odprowadzającego oczyszczone ścieki bytowe do rowu zlokalizowanego na działce nr 18 obręb Bukownica, gm. Krobia.
 - 1) Współrzędne wylotu W-1 w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF 2000:
X: 5743486,5 Y: 6428256,0
 - 2) Rzędna dna wylotu : 116,69 m n.p.m.
 - 3) Rzędna dna rowu w miejscu wprowadzenia oczyszczonych ścieków: 116,59 m n.p.m.
 - 4) Wylot o średnicy Ø110 mm
 - 5) Umocnienie dna i skarp rowu w obrębie wylotu –narzut kamienny na geowłókninie
2. Usługę wodną polegającą na odprowadzeniu oczyszczonych ścieków bytowych (pochodzących z przydomowej oczyszczalni ścieków bytowych) do ziemi.
 - 1) Miejsce wprowadzania oczyszczonych ścieków do rowu(ziemi) –wylot W-1 ścieków oczyszczonych na działce nr 18 obręb Bukownica, gm. Krobia.
Współrzędne wylotu w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF 2000:
X: 5743486,5 Y: 6428256,0
 - 2) Cel zamierzonego korzystania z wód: odprowadzanie do ziemi przez urządzenie wodne –wylot W-1 oczyszczonych ścieków bytowych powstających w budynku nr 16 w Pijanowicach w wyniku funkcjonowania gospodarstw domowych. Ścieki będą oczyszczane w zlokalizowanej na działce nr 22/21 obręb Bukownica biologicznej oczyszczalni o przepustowości $Q_{dmax}=3,6$ do $5,4$ m³/d.
 - 3) Ilość odprowadzanych do ziemi oczyszczonych ścieków bytowych:
 $Q_{max.s.} = 0,00037$ m³/s;
 $Q_{śr. d.} = 5,4$ m³/d;
 $Q_{dop.r} = 1971$ m³/rok.

- 4) Stan i skład ścieków oczyszczonych w miejscu poboru próby (studzienka pomiarowo-kontrolna) nie mogą przekroczyć następujących parametrów:
- BZT5 $\leq 25 \text{ mg O}_2/\text{l}$,
 - CHZT $\leq 125 \text{ mg O}_2/\text{l}$,
 - Zaw. ogólna $\leq 35 \text{ mg/l}$.
- 5) Sposób i zakres prowadzenia pomiarów ilości i jakości ścieków:
- a) ilość wprowadzanych do ziemi ścieków określana jest za pomocą wodomierza głównego umieszczonego w budynku (zakłada się, że ilość powstających ścieków bytowych będzie równa ilości wody pobranej na cele bytowe)
 - b) pomiary jakości ścieków:
 - należy prowadzić w regularnych odstępach czasu w ciągu roku, stale w tym samym miejscu, tj. wylot W-1,
- Współrzędne wylotu w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF 2000:
- X: 5743486,5 Y: 6428256,0**
- liczba pobranych średnich dobowych próbek ścieków bytowych dopływających wprowadzanych do ziemi określono na 4 próbki w okresie roku, a jeżeli ścieki spełniają wymagane warunki – 2 próbki w następnym roku; w przypadku gdy co najmniej jedna próbka z dwóch pobranych nie spełnia wymaganych warunków, w następnym roku pobiera się ponownie 4 próbki;
- 6) Przewidywany zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód będzie ograniczony do działki, na której zlokalizowany jest wylot ścieków oczyszczonych tj. 18 obręb Bukownica, gm. Krobia, powiat gostyński i wynosi 67 m rowu ziemnego do granicy z działką nr 9 obręb Bukownica, gm. Krobia.

Pouczenie

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Lesznie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (**datę doręczenia stanowi czternasty dzień licząc od dnia następnego od dnia dokonania publicznego obwieszczenia**).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Zgodnie z art. 49 § 1 K.p.a. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej

Zgodnie z art. 73 § 1 K.p.a. strony mają prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów.

Z CA DYREKTORA
Piotr Kozłoj